

DARBA DAUDZUMI
ELT sadaļai (1.Kārta)

Būves nosaukums: Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve

Objekta adrese: "Tārgales parks", "Liepziedi", "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Ārējā apgaismojuma un elektroapgādes kabeļa izbūve 1.kārta			
1	Tranšējas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	277	
2	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ar rokām	m	30	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā	m	205	
	<i>Aizsargcaurule 750N, EVOCAB 110</i>	m	202	EVOPIPES
	<i>Aizsargcaurule 450N, EVOCAB 110</i>	m	3	EVOPIPES
4	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšējā	m	191	
5	Kabeļa montāža pie konstrukcijām	m	12	
6	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	205	
	<i>Kabelis AXPk 4X25</i>	m	65	
	<i>Kabelis AXPk 4X16</i>	m	278	
	<i>Kabelis NYY-J 5X4</i>	m	68	
7	Bedres rakšana balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	6	
	<i>Betona pamati stabam, P-1.3</i>	gab.	6	
8	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	60	
	<i>Kabelis NYY-J 3x1,5</i>	m	60	
9	Automātslēdža uz DIN sliedes montāža	gab.	6	
	<i>DIN sliede apgaismojuma balstā</i>	gab.	6	
	<i>Spaiļu komplekts, SV15</i>	gab.	6	
	<i>Automātslēdzis, 1f C6A</i>	gab.	6	
10	Kabeļa gala apdares montāža	k-ts.	20	
	<i>Kabeļa gala apdare, EPKT 0015-CEE01</i>	k-ts.	20	Raychem
11	Apgaismojuma balstu montāža	gab.	6	
	<i>Apgaismojuma balsts konisks, H=6.5m</i>	gab.	6	
	<i>Apgaismojuma balsta gumijas blīve, GB-RG 4-10m</i>	gab.	6	
12	Gaismekļa ar spuldzi montāža	gab.	6	
	<i>Apgaismojuma armatūra, LED 102W</i>	gab.	6	VIZULO STORK
13	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	6	
14	Komutācijas sadalnes montāža	k-ts.	1	
	<i>Ārēja tipa metāla sadalne IP65</i>	k-ts.	1	Pēc pasūtījuma
	<i>Sadalnes durvis</i>	k-ts.	1	Pēc pasūtījuma
	<i>Slēdzene</i>	gab.	1	
	<i>Sadalnes pamatne</i>	k-ts.	1	
	<i>Automātslēdzis, 3f C32A</i>	gab.	1	Hager
	<i>Noplūdstrāvas automātslēdzis, 3f B25A 30mA</i>	gab.	2	Hager
	<i>Automātslēdzis, 3f B25A</i>	gab.	1	Hager
	<i>Automātslēdzis, 3f C20A</i>	gab.	1	Hager
	<i>Noplūdstrāvas automātslēdzis, 3f C16A 30mA</i>	gab.	1	Hager
	<i>Pārspriegumu aizsardzība (B+C)</i>	k-ts.	1	Hager
	<i>Sadales kontaktkopne DIN</i>	gab.	1	
	<i>Zemēšanas kopne</i>	gab.	1	
	<i>Rozete 3f</i>	gab.	1	
	<i>Nosegvāks virs strāvu vadošām daļām</i>	gab.	1	
	<i>Atkārtotais zemējums</i>	k-ts.	1	
	<i>Montāžas materiāli</i>	k-ts.	1	
15	Pazemes sadalnes montāža	k-ts.	2	
	<i>Pazemes tipa galvanizēta tērauda sadalne. Izmēri 600x600x600, temp. - 50°, spiedes izturība >90N/mm2, IP>65</i>	k-ts.	2	ANRIN
	<i>Automātslēdzis, 3f B20A</i>	gab.	2	Hager

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	<i>Automātslēdzis, 3f B16A</i>	gab.	2	Hager
	<i>Sadales kontaktkopne DIN</i>	gab.	2	
	<i>Zemēšanas kopne</i>	gab.	2	
	<i>Rozete 3f</i>	gab.	2	
	<i>Atkārtotais zemējums</i>	k-ts.	2	
	<i>Montāžas materiāli</i>	k-ts.	2	
16	Drošinātāju montāža	k-ts.	3	
	<i>Drošinātājs, NH00, 63A</i>	gab.	3	
18	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	296	
	<i>Brīdinājuma lenta</i>	m	296	
18	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	6	
	<i>Balsta uzlīmes</i>	gab.	6	
19	Sadalnes marķēšana	gab.	3	
	<i>Sadalnes uzlīmes</i>	gab.	3	
20	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
21	Trases nospraušana	m	307	
22	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	307	
23	Smalka smilts	m3	22,2	
24	Zālāja, seguma atjaunošana ieskaitot apakškārtu (h=200mm)	m2	154	
25	Liekas grunts izvēšana uz pasūtītāja norādīto atbērtni	m3	22,2	
26	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētas ielās	obj.	1	
27	Papildmateriāli	k-ts.	1	
28	Papilddarbi	k-ts.	1	

Projektā neiekļautos papilddarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi.
Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes,
dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;
Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām.

Sastādīja:

V.Ševčuks