



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Ventspils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602 Tālrs.: 636 63705 Fakss: 636 62006 www.lvceli.lv

Ventspilī 24.10.2016.

Nr.4.4.3.-220

TEHNISKIE NOTEIKUMI

apgaismojuma ierīkošanai

Tehniskie noteikumi izsniegti:

Ventspils novada pašvaldībai, reģ. nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV- 3601.

Objekta adrese:

„Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Tārgales pagastā Ventspils novadā.

Tehniskās prasības un sevišķi noteikumi:

1. Projekta izstrādē ievērot 2013. 9. jūlija „Būvniecības likums”, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī spēkā esošās apgaismojuma projektēšanas un būvniecības normas un noteikumus. Inženiertīklu projektēšana jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo inženiertīklu izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
2. Tā kā apgaismojuma un ietves būve paredzēta valsts vietējā autoceļa V1329 Pope-Elkšķene-Tārgale ceļa zemes nodalījuma joslā, Ventspils novada pašvaldībai ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" jānoslēdz līgums par valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas daļas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.
3. Elektrokabeļa līniju, apgaismojuma balstus un gājēju ietvi pie valsts autoceļa V1329 paredzēt Ventspils novada pašvaldības ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" noslēgtā līgumā pašvaldībai nododamajā ceļa zemes nodalījuma joslas daļā.
4. Apgaismojuma balstus neparedzēt krustojumu (arī nobrauktuvju uz īpašumiem) rādīša līknēs.
5. Autoceļa V1329 klātnes šķērsošana ar elektrokabeļa līniju jāparedz perpendikulāri ceļa asij, ar beztranšeju (caurdures) metodi. KL ieguldīšana jāparedz, perpendikulāri autoceļa asij (šķērsojot autoceļu 90° leņķī), vismaz 1,5 m zem asfalta seguma un 1.0 m zem zemes virsmas atzīmes, tai skaitā zem sāngrāvju gultnes atzīmēm. Ceļa konstruktīvo elementu robežās elektrokabelis jāievieto aizsargapvalkā.
6. Izstrādāto projektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļā (Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602, tālr. 63663705).
7. Pirms darbu uzsākšanas autoceļa V1329 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt atļauju „VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļā. Atļaujas saņemšanai iesniegt sekojošus dokumentus: iesniegumu, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju, būvdarbu vadītāja un būvuzrauga saistības rakstus, satiksmes organizācijas shēmu uz darbu izpildes laiku, būvdarbu kalendāro grafiku. Pirms objekta nodošanas saņemt rakstisku atzinumu, kā arī iesniegt „VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļā DWG formātā uz datu nesēja apgaismojuma un elektrokabeļa līnijas izpilduzmērījumu.

SAŅEMTS

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

24.10.2016

Reģ. Nr.

11 25925

8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2018. gada 24. oktobrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ventspils novada pašvaldības 11.10.2016. iesniegumu Nr. 1-12/iz1962
2. Likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu.
3. „Aizsargjoslu likums” 13. panta (1)(2) 2) c) daļu un 42. Panta 1)b) daļu.

Nodaļas vadītājs:

A.Geige

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**