GRIEZUMS A-A m 1:40

GĀJĒJU CEĻŠ

- Betona bruģakmeņi (VENTA 6 "colormix1") - 60
- Nesaist. min. mater. (dolomīta sīkšķembas 0/5mm) - 50
- Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 150
- Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 300
- Esošā grunts

GĀJĒJU CEĻŠ

- Betona bruģakmeņi (VENTA 6 "colormix1") - 60
- Nesaist. min. mater. (dolomīta sīkšķembas 0/5mm) - 50
- Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 150
- Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 300
- Esošā grunts



GRIEZUMS C-C m 1:40

GĀJĒJU CEĻŠ

- Betona bruģakmeņi (VENTA 6 "colormix1") - 60
- Nesaist. min. mater. (dolomīta sīkšķembas 0/5mm) - 50
- Nesaist. min. mater. mais. 0/45 -150
- Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 300
- Esošā grunts

ASFALTBETONA SEGUMS

- Karstais asfaltbetons AC11 surf - 60
- Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 100
- Nesaist. min. mater. mais. 0/56 - 200
- Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 400
- Esošā grunts



GRIEZUMS B-B m 1:40

GĀJĒJU CEĻŠ

- Betona bruģakmeņi (VENTA 6 "colormix1") - 60
- Nesaist. min. mater. (dolomīta sīkšķembas 0/5mm) - 50
- Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 150
- Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 300
- Esošā grunts

ZĀLIENS

- Sēts zāliens
- Auglīgā augsne - 150
- Esošā grunts -



GĀJĒJU CEĻA ASS NOSPRAUŠANAS SHĒMA m1:500



VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS FRAGMENTS 1. m1:250



LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS FRAGMENTS 1. m1:250

APZĪMĒJUMI UN DARBU APJOMI

Nr.p.k	Apzīmējums plānā	Nosaukums	Apjoms	Piezīmes
1		Robežstabs	1 gab.	saskaņā ar ĀDT vienoto stilu skat. lapu AR-1
2		Tilts- laipa	1 gab.	saskaņā ar ĀDT vienoto stilu skat. lapu AR-3 un BK daļu
3		Informācijas stends	1 gab.	saskaņā ar ĀDT vienoto stilu skat. lapu AR-2
4		Sols	4 gab.	SAL_SOLS_02 betontīģeļams, cinkots, krāsots RAL7024, impregnēts koks sīk "Salmet"
5		Atkritumu urna .	4 gab.	SAL_AU_10 cinkots, krāsots RAL7024 , Impregnēts koks sīk "Salmet"
6		Norobežojošs noņemams stabiņš	1 gab.	H21M "BENITO"
7		Apgaismes ķermenis h=4000		skat.ELT daļā
11		Ierīkojamais betona bruģa segums - gājēju zonas	292 m²	
14		Atjaunojams asfaltbetona segums	14 m²	
15		Ierīkojams zāliens	586 m²	Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Shadow". Izsējas norma 3 kg/100m²
16		Ierīkojama caurteka		skat. lapu TS-3
17	XXXX YYYY	Nospraužamo punktu koordinātas	21 gab.	
18		Zemesgabalu robežas		
19		Labiekārtojuma robeža	892 m²	
21		Esošie saglabājamie koki Nocērtams koks	1 gab.	
22		Noņemama augsne	878 m²	Prognozējamais augsnes slāņa biezums 10cm, iespējams esošā augsne nav izmantojama apzaļumošanā
23		Demotējams asfaltbetona segums	14 m²	
24	11.00	Projektētās sarkanās horizontāles (seguma augstumi)		- izvēlētas ik pa 10cm
25	10.60	Projektētās augstuma atzīmes (bortakmeņu augša)		

IZBŪVĒJAMO BETONA APMAĻU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	APZĪM.	MARKA	IEBŪVES SKICE, m 1:25	APJOMS (m)
1.		BR 100.20.8		368

Visas betona apmales izbūvējamas uz salizturīga vid. rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) slāņa

IEKĻĀJAMO SEGUMU KONSTRUKCIJAS

N.p.k	Laukuma apzīmējums	Konstruktīvie slāņi un to biezums, mm	Apjoms
1.	- gājēju ceļš bruģakmens rindas-šķērsojuma virzienā	- Betona bruģakmeņi (VENTA 6- Colormix1-oranžs/sarkans/dzeltens/brūns) - 60 - Nesaist. min. mater. (dolomīta sīkšķembas 0/5mm) - 50 - Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 150 - Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 300 - Esošā grunts	292 m²
2.	- asfaltbetona segums (pleasfaltējumi)	- Karstais asfaltbetons AC11 surf - 60 - Nesaist. min. mater. mais. 0/45 - 100 - Nesaist. min. mater. mais. 0/56 - 200 - Salizturīgā kārta no rupjas dren. smilts (kf>1m/dnn) - 400 - Esošā grunts	14 m²
3.	- teritorijas apzaļumošana	- Sēts zāliens - Auglīgā augsne - 150 - Esošā grunts - pirms melnzemes uzbēršanas nodrošināt 45MPa nestspēju zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Shadow", izsējas norma 3 kg/100m²	586 m²

1. Atkritumu urnu izvietojumu precizēt dabā autoruzraudzības kārtībā;
2. Teritorijas labiekārtojuma elementu balsti betonējami zemē atbilstoši ražotāju instrukcijām. Pamatus betonēt uz blietētas šķembas sagatavošanas kārtas 100 mm biezumā. Pamati aizberami ar rupjgraudainu smilti ;
3. Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Shadow", izsējas norma 3 kg/100m ².

Objekta nosaukums :	Paaudžu tikšanās vieta Tārgalē				Atbildīgais projektētājs:
Adrese:	"Tārgales parks" Tārgales pag., Ventspils nov. kad.Nr.9866 026 0198 "Tārgales skola" Tārgales pag., Ventspils nov. kad.Nr.9866 026 0146 "Dzimtkalns" Tārgales pag., Ventspils nov. kad.Nr.9866 026 0197 Valsts vietējais autoceļš V1329 Pope- Elkšķene- Tārgale. kad.Nr.9866 026 0170				Projektētājs:
Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība		Līguma Nr :	Pasūtījuma Nr :	
				IE/2016/126	
Rasējums:	Labiekārtojuma plāns. Vertikālais plānojums. Fragments 1		Mērogs	1:250	
TS daļas vad.	V.Balode		03.04.2017	Stadija	BP
Izstrādāja	V. Balode		03.04.2017	Lapa	TS-2-1
				Lapas	
Faila nos.		CreateDate SaveDate	12.04.2017 2017.04.13. 8:12:42	Arhīva Nr.	

PROJEKTĒŠANAS SIA "SKI-ZO BIROJS"
tālr. +371 26542028 ;+371 29456513
e-mail skizobirojs@gmail.com