

Projektējamā objekta novietne



Šī būvprojekta E.L.T daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

06. 2013.
(datums)

inž. Kārlis Draviņš
(vārds, uzvārds)
sert. Nr.72-M-27/04
(sertifikāta nr)

(paraksts)

U = 400/230 V

1. Vispārējā informācija.


Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja prasībām.
Lai realizētu projektējamo iekārtu pilnvērtīgu darbību jāizvērtē esošo slodzi uz diviem ievadiem ,kuri ir 80A . Projektēto iekārtu elektriskā jauda sastāda P_a=44,4kW un ir jāapsver doma pieprasīt jaudas pielinājumu .

2. Spēka tīklī.

Ventilācijas iekārtu elektroapgādei dotajā projektā paredzēts: elektrosadales telpā uzstādīt ventilācijas sadali VS-1 ,to iekarot no esošās galvenās sadales ar kabeli 5x35 caur aizsardzības automātu C80A un kontaktoru ,perspektīvas atslēgšanas pieslēgumam.
No VS-1 sadales izbūvēt kabelus plastikāta caurulēs un metāla kabelkanālā pa ēkas jumtu uz rekuperatoriem, ventilatoriem,sildītājiem un dzesētājiem.
No rekuperatoriem, ventilatoriem,sildītājiem un dzesētājiem izbūvēt attiecīgus kabelu tīklus uz vadībām un savstarpējām saiknēm starp rekuperatoriem,sildītājiem un dzesētājiem.
Visas metāliskās strāvu nevadošās elektroiekārtas kuras, bojējoties izolācijai, var atrasties zem sprieguma , jāsezemē.
Visus elektromontāžas un celtniecības darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem.

Rasējumu sastāvs

Marka Nr.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie rādītāji	
EL-2	Aprēķinu shēma	
EL-3	1. korpusa 1.sāve plāns ar ventilācijas elektroapgādi.	1:100
EL-4	1. korpusa 2.sāve plāns ar ventilācijas elektroapgādi.	1:100
EL-5	2. korpusa 1.sāve plāns ar ventilācijas elektroapgādi.	1:100
EL-6	2. korpusa 2.sāve plāns ar ventilācijas elektroapgādi.	1:100
EL-7	1. korpusa jumta plāns ar ventilācijas elektroapgādi	1:100
EL-8	2. korpusa jumta plāns ar ventilācijas elektroapgādi.	1:100
EL-9	Materialu specifikācija ,Darbu apjomi	



LIELĀ DZIRNAVU IELA Nr.24
VENTSPILS, LV- 3601
tel, fakss 63620159
e-mail: ventprojekts@inbox.lv

PROJEKTĒTĀJS	VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA				Ventspils,Skolas iela Nr.4
PASŪTĪTĀJS	Bēmu dārza "Lācītis" ventilācija Ugāles ciemā, Ugāles pagastā , Ventspils novadā.				
PROJEKTS	Vispārīgie rādītāji				
RASĒJUMS	OBJEKTA Nr. 13.016	STADIJA TP	MARKA EL	LAPA 1	MĒROGS
PROJEKTĒJA	UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS
INŽINIERIS	K. DRAVIŅŠ				2013.06.