

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
~220V	Esošais UAS sistēmas kontroles panelis J-NET-EN54-SC-003	BB.1	Barošanas bloks 24Vdc 2A, EN54-2, FS5200
L01D1	Jaunais adrešu dūmu signāldevējs GFE-AD-SL	L01M1	Adrešu modulis ar izolatoru konvekcion. detektoriem GFE-ZMU vai sirēnas izējas modulis GFE LSC-ISO
L01S1	Adrešu siltuma signāldevējs GFE-AD-HS	L01R1	Jaunais adrešu rokas signāldevējs (signālpoga) ar izolatoru GFE-MCPA, h=1500 no tīras grīdas
	Signāldevējs virs piekārtājiem griestiem ar diožu indikatoru pamatgriestos		Ugunsizturīgs kabelis JE-H(st)H 1x2x1+E (E30)
	Signāldevējs zem grīda ar diožu indikatoru uz sienas		
	Izolatora bāze GFE-AD-ISO		
M1/103	Jauna anāloga sirēna ar strobu PSC 0013		

UAS adrešu cilpas numurs
D - Dūmu detektors
L01D1/107
UAS adrešu detektora unikālais numurs cilpā

D - Dūmu detektors
S - Siltuma detektors
R - Manuālais signāldevējs
M - Adrešu modulis

ARHITEKTU BIROJS KRASTS
Krāslavas iela 14, Riga, LV - 1010
tālr.: 67686360
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

BPDV	I. Musijenko	
Izstrādāja	I. Musijenko	

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta nosaukums: **Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve**

Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads
Kadastra Nr. 98700120120

Lapas nosaukums: AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKĀ ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS STRUKTURSHĒMAS

Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
20.05.2016.	b/m	11-01-2016	A - 2016/08	BP	UAS-3	