

Ut.=0,4/0,23kV


JUMTA PLĀNA AR SPĒKA UN ZIBENSAIZSARDZĪBAS TĪKLIEM, M 1:100

Piezīme:

1. Saskaņā ar LR normatīviem skolās ēkai paredzēts izmantot zibenssargsdzības sistēmu saskaņā ar LVS EN 62305-1+4 sadalām. Noteikta III LPS aizsardzības klase.
2. Uz daļas skolas ēkas jumta paredzēt instalēt zibenssuztverēju sistēmu no cinkota apvaldzēļa RD8 „OBO-Bettermann” vai analogs;
3. Zibenssuztverējiets ir zibensnovadītājs ir nospiņrāts ar distanceriem. Stiprināšanai izvēlēties atbilstoša veida distancerus;
4. Zibenssargsdzības trases parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā;
5. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā būvprojektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi un izvēlētais ražotājkompānijas tehniskajiem norādījumiem.
6. Visi savienojumi zem zemes ir jānodrošina ar pretkorozijas apstrādi;
7. Būvprojekktā paredzēti firmas „OBO-Bettermann” ražoto materiāli, kurus var aizstāt ar analogas kvalitātes izstrādājumu materiāliem.

Nosacītie apzīmējumi

- cinkota apaļdzelzs RD8 „OBO-Bettermann”
 - apaļdzelzs stiprinājums uz jūnta 165/MBS „OBO-Bettermann”
 - krustojuma savienojums 249/ST „OBO-Bettermann”
- Zibens uztvērēis St/Zn Ø20 L=2,5m ar izolējošo stiprinājumu pie metāla antenas mastā

<div><div>ARHITEKTU BIROJS KRASTS</div></div>		Pasūtītājs: Ventispijs novada pašvaldība, LV900000562035 Skolas iela 4, Ventispijs, LV-3601						
Dzīvamui iela 55, Rīga, LV - 1010 tāl.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekt-krasts.lv		Būvprojekta nosaukums: Ugāles vidusskolas virtuves, palīgietīpu un inženierkomunikāciju pārbūve						
Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugāles pagasts, Ventispijs novads Kadastre Nr. 0100 039 0163								
BPDv	S. Želvis							
Izstrādāja	S. Želvis							
JUMTA PLĀNA AR SPĒKA UN ZIBENSAIZSARDZĪBAS TĪKLIEM								
		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
		18.03.2016	1:100			BP	EL	5