

Ut.=0,4/0,23kV

TS1

TS1

sadalne shēma

$P_{II} = 142 \text{ kW}$      $k = 0.1$

$P_A = 71 \text{ kN}$

 $\cos \phi = 0$ 
$$I_A = 114A$$

IP44 (metāla virs apmetuma)  
1.st. telpā Nr.1.6

Uztādīt telpā Nr.37  
sadalne shēma

(esošā sadales telpa)


Proj. kab. pieslēgt pie esossās  
skolas galvenās sadalnes

NY 5-5x25mm<sup>2</sup>  
L=5m

teļpā Nr.37 (esošā sadales teļpā)

esošā galvenā sadalīne

Teipā Nr.37

<div></div> <div>ARTIKLTU BROS</div>		Pasūtītājs:		Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			
Dzirnavu iela 55, Rīga, LV - 1010 tālrunis: 67686360 e-pasts: artikl@artikltd-bros.lv		Būvprojekta nosaukums:		Ugāles vidusskolas virtuves, palīgietēpu un inženierkomunikāciju pārbūve			
BPD/V	S. Zānis	Objekta adrese:		Skolas iela 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads Kadastira Nr. 0100 039 0163			
Izstrādāja	S. Zānis			ROJEKĒTĒJAMĀ TS1 VIENLĪNĪJAS SHĒMA			
		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Aut. reģ. Nr.	Stacija	Marka
		18.03.2016	1:100			BP	EL 2

# PROJEKTĒJAMĀ TS1 VIENLĪNIJAS SHĒMA

### A3.2