


EVAKUĀCIJAS IZEJAS RĀDĪTĀJU VIRZIENI



Gaismekļu eksplikācija

Gaismeklis plānā	Gaismekļa apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
1 "E1"	Pie sienas vai rieztiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar kompakto luminiscences spuldzi 1x8W; IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl.	3.gab.	Glamox vai analogs
2	Pie kabeļu renes stiprināms gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x36W; ar elektronisko balastu; IP44	23.gab.	Glamox vai analogs
3	Sienas gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzēm 1x18W, IP65	2.gab.	Glamox vai analogs
4	Sienas gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzēm 1x18W, IP44	3.gab.	Glamox vai analogs
5	Pie griestiem vai griestos iebūvējams gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzi 1x18W, IP44	4.gab.	Glamox vai analogs
6	Pie griestiem vai griestos iebūvējams gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzēm 2x26W, IP44	2.gab.	Glamox vai analogs
7	Pie sienas stiprināms gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzi 1x18W, IP44; slēdzi komplektā	2.gab.	Glamox vai analogs
8	Pie kabeļu renes stiprināms gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 4x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20	17.gab.	Glamox vai analogs
8 "E1"	Pie kabeļu renes stiprināms gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 4x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20; ar sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	3.gab.	Glamox vai analogs
9	Pie griestiem vai griestos iebūvējams gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 4x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20	4.gab.	Glamox vai analogs
10	Pie kabeļu renes stiprināms gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20	2.gab.	Glamox vai analogs

Slēdžu eksplikācija

Slēdzis plānā	Slēdža apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
z	Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP20	7.gab.	
z	Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP44	2.gab.	
v	Vienpola virsapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP44	4.gab.	
z	Divpola zemapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP20	1.gab.	
z	Divpola zemapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP44	2.gab.	
v	Divpola virsapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP44	1.gab.	
z	Vienpola zemapmetuma pārslēdzis 230V; 10A; IP20	6.gab.	
v	Slēdzis kustības devējs, ar krēslas slēdzi R=180°; L=10m; 230V; 10A; IP65	2.gab.	



ARHITEKTU
BIROJS
KRASTS

Dzirnavu iela 55, Rīga, LV - 1010
tālr.: 67686360
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

Pasūtītājs:

Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta
nosaukums:

**Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un
inženierkomunikāciju pārbūve**

Objekta adrese:

Skolas iela 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads
Kadastra Nr. 0100 039 0163

BPDV	S. Želvis	
Izstrādāja	S. Želvis	

GAISMEKĻU UN SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
18.03.2016	1:100			BP	EL	7