

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

- izmešanas gaisa vads
- aukstumapgādes turpgaitas cauruļvads
- aukstumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads
- trīsceļu vārsts ar el.piedziņu
- manometrs ar ventili
- balansēšanas vārsts
- noslēgvārsts
- termometrs
- izlaides ventilis
- automātiskais atgaisotājs
- sietiņfiltrs
- cirkulācijas sūknis
- pretvārsts
- drošības vārsts

AUKSTUMAPGĀDES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA



PIEZĪMES

Aukstumapgādes cauruļvadus montēt no kapara cauruļvada ar Armaxlex XG izolāciju, b= 32 mm, pārklātu ar PVC pārklāju posmā kas iet virs jumta.
Montējot aukstumapgādes sistēmas iekārtu paredzēt apkalpošanas zonas.
Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim noņemtam, un piekarinātam pie krāna ķēdē, lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventili.
Gaisa izmēšana virs virtuves daļas jumta, h= 700 mm virs jumta pārseguma.
Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.

ARHITEKTU BIROJS KRASTS
Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1003
tālr.: 67686360
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

BPDV	D. Buliņš	
Izstrādāja	T. Grava	
Pārbaudīja	M.Zariņš	

Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Būvprojekta nosaukums:	**Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve**
Objekta adrese:	Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads Kadastra Nr. 98700120120
	Ventilācija. Ventilācijas aukstumapgāde. Jumta plāns

Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
24.03.2016	1:100	11-01-2016	A - 2016/08	BP	AVK	4