



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv
Ventspilī

Tehniskie noteikumi Nr. VE14TN0212

(izdoti saskaņā ar LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļu un LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums1. pielikuma 10. punkta 10.3. apakšpunktus)

Derīgi līdz 2019. gada 21. novembrim.

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reg. Nr.41203017566, adrese: Rūpniecības iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, tālr. nr.28619936.

Paredzētā darbība: notekūdeņu attīrišanas iekārtu ar jaudu 800m³/dnn pārbūve par notekūdeņu attīrišanas iekārtām ar jaudu 300m³/dnn, pārbūves laikā nodrošinot nepārtrauktu notekūdeņu attīrišanas iekārtu vienas līnijas darbību.

Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils novada Ugāles pagasta Ugāles ciema nekustamais īpašums “Attīritava” (kadastra Nr.9870 013 0041).

Pamatojums 2014. gada 19. novembrī Pašvaldības SIA „Ugāles nami” iesniegtais iesniegums.

1. Vides aizsardzības prasības:
 - 1.1. Gadījumā, ja pārbūves laikā tiks izmantota smilts un grants, nodrošināt nepieciešamās smilts un grants izmantošanu saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
 - 1.1.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
 - 1.1.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
 - 1.2. Nodrošināt, lai dabas resursu patēriņš būtu ekonomiski un sociāli pamatots.
 - 1.3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, ierīkošanu un atslēgšanu veikt saskaņā ar LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".
 - 1.4. Pēc pārbūvējamās notekūdeņu attīrišanas iekārtu līnijas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai:
 - 1.4.1. nodrošināt šīs notekūdeņu attīrišanas iekārtu līnijas īslaicīgu (uz būvniecības laiku) atslēgšanu no kanalizācijas tīklu trases;
 - 1.4.2. nepieļaut notekūdeņu attīrišanas iekārtu līnijas attīrišanas laikā notekūdeņu un notekūdeņu dūņu nokļūšanu augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos;
 - 1.4.3. nodrošināt notekūdeņu dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

- 1.4.4. nodrošināt demontāžas atkritumu nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
- 1.5. Nodrošināt pārbūves laikā nepārtrauktu noteķudeņu attīrišanas iekārtu darbību.
- 1.6. Paredzēt, lai noteķudeņu attīrišanas iekārtās pēc pārbūves attīrītie noteķudeņi izplūdē (strautā) atbilst šādām prasībām:

<i>Piesārņojošā viela</i>	<i>Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l vai attīrišanas tehnoloģija</i>	<i>Piesārņojuma samazinājuma procenti</i>
Suspendētās vielas	<35	3,1682 t/a
BSP ₅	attīrišana Ugāles ciema bioloģiskajās noteķudeņu attīrišanas iekārtās pilnā attīrišanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem/l	50-70%
KSP	attīrišana Ugāles ciema bioloģiskajās noteķudeņu attīrišanas iekārtās pilnā attīrišanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem	50-75%

- 1.7. Paredzēt pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem, neradot apgrūtinājumus blakus esošo zemes vienību īpašniekiem.
- 1.8. Attīrišanas ietaisu sastāvā paredzēt ierīces (plūsmas mērītāju) noteķudeņu caurplūduma mērīšanai.
- 1.9. Noteikt aizsargjoslu ap noteķudeņu attīrišanas iekārtām.
- 1.10. Nodrošināt noteķudeņu dūņu apsaimniekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par noteķudeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām, paredzot noteķudeņu dūņu izvešanu uz noteķudeņu attīrišanas iekārtu dūņu laukiem.
- 1.11. Nodrošināt ienākošo un attīrito noteķudeņu paraugu ņemšanas vietu ierīkošanu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII daļas prasībām.
- 1.12. Nodrošināt esošās noteķudeņu pieņemšanas kameras, esošā dūņu mineralizatora tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt to atjaunošanu vai pārbūvi.
- 1.13. Būvniecības laikā nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiku pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā.
- 1.14. Pēc konservējamās noteķudeņu attīrišanas iekārtu līnijas darbības pilnīgas pārtraukšanas, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai:
- 1.14.1. nodrošināt šīs noteķudeņu attīrišanas iekārtu līnijas atslēgšanu no kanalizācijas tīklu trases;
- 1.14.2. nepieļaut noteķudeņu attīrišanas iekārtu līnijas attīrišanas laikā noteķudeņu un noteķudeņu dūņu nokļūšanu augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos;
- 1.14.3. nodrošināt attīrišanas laikā iegūto noteķudeņu dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Nr.362 „Noteikumi par noteķudeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām, paredzot noteķudeņu dūņu un to nosēdumu izvešanu uz noteķudeņu attīrišanas iekārtu dūņu laukiem;
- 1.14.4. pēc noteķudeņu attīrišanas iekārtu līnijas attīrišanas novest tās nelietojamā stāvoklī.
- 1.15. Nodrošināt atkritumu (būvniecības, demontāžas un sadzīves) nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Pārbūvējot noteķudeņu attīrišanas iekārtas, ja iespējams, veikt būvniecībā

radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

- 1.16. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizēt un veikt, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
- 1.17. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu.
- 1.18. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
- 1.19. Ne vēlāk kā 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā iesniegt iesniegumu Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē. Iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai iesniegt elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā „TULPE” un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniegt informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā „Par piesārņojumu” un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā.
- 1.20. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un dokumentus, kas apliecinā šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
 - 1.20.1. sadzīves, demontāžas un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 1.20.2. būvniecībai izmantotās smilts, grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Izvērtētā dokumentācija:

- 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 4 lapām;
- 2.2. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 7 lapām;
- 2.3. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 4 lapām;
- 2.4. B kategorijas atļauja Nr. VE12IB0016.

3. Piemērotās tiesību normas:

- 3.1. Administratīvā procesa likums;
- 3.2. Aizsargjoslu likuma 28.panta trešā daļa;
- 3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
- 3.4. Būvniecības likums;
- 3.5. Likuma „Par piesārņojumu” 4. pants, 12.panta otrā daļa, 22. panta pirmā daļa, 34.panta piektā daļa;
- 3.6. Likuma „Par zemes dzīlēm” 10.pants;
- 3.7. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
- 3.8. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
- 3.9. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
- 3.10. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 7.5. nodaļa un 129. punkts;
- 3.11. Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””;
- 3.12. Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 3.13. Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
- 3.14. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;

- 3.15. Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikums;
- 3.16. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11., 18., 19., 20., 21. un 27. punkts; 1.pielikuma 10. punkta 10.3. apakšpunkt;
- 3.17. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punkta 4.2. apakšpunkt, 1.pielikuma 8.9. apakšpunkt.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums“.

Šos tehniskos noteikumos mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktore



22.11.2014.

I.Pļaviņa

I.Pļaviņa

Indra Dermaka, vecākā eksperte, 63624660,
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv