



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī
30.03.2015. Nr.1

**Skaidrojumi par atklātu konkursu „Šķeldas katlumājas ar jaudu 3.0 MW/st izbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes attīstība – jauna siltumavota būvniecība” ietvaros”
Identifikācijas Nr. VND2015/18 KF**

1. Jautājums.

1. Par Nolikuma 9.3.4.punktu

Ņemot vērā, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām auditētiem gada pārskatiem par 2011., 2012. un 2013.gadu šobrīd ir jau jābūt un iepriekšējie trīs gadi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir 2014., 2013. un 2012.gads, lūdzam apstiprināt, ka tiem Pretendentiem, kuriem nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats par 2014.gadu, ir tiesības iesniegt pretendenta apliecinātu operatīvo bilanci par 2014.gadu.

Atbilde.

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka Pretendentiem, kuriem nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats par 2014.gadu, ir tiesības iesniegt pretendenta apliecinātu operatīvo bilanci par 2014.gadu.

2. Jautājums.

2. Par defektu paziņošanas periodu

Saskaņā ar Nolikuma C1 pielikumu „Piedāvājuma pielikums” Līguma noteikumu 1.1.3.7.apakšpunktu defektu paziņošanas periods jeb garantijas laiks ir noteikts 24 mēneši, tomēr atbilstoši būvnormatīvu nosacījumiem iepirkuma priekšmetā ietilpstošā būve atbilst III grupas ēkām, kurām obligātais garantijas termiņš ir 5 gadi.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, ir jāvadās pēc normatīvajos aktos noteiktā garantijas laika - 60 mēneši.

Atbilde.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši 02.09.2014. MK noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” trešās grupas ēkām minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir pieci gadi, Pretendentiem ir jāvadās pēc minēto noteikumu prasībām un sagatavojot piedāvājumu ir jāparedz būvdarbu garantijas termiņš – 60 mēneši.

3. Jautājums.

3. Lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem piedāvājumā jāparedz šāds minimālais tehnisko palīgtelpu un personāla telpu apjoms:
- operatora telpu (ne mazāk kā 8 kv.m);
 - sanitāro mezglu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 - atbilstoši aprīkotu apkopšanas inventāra telpu;
 - elektrosadales telpu ar dubulto grīdu, kurā izvietojamas elektroapgādes un automātikas vadības sistēmas sadalnes un aprīkojums. Elektrosadales telpā, atbilstoši uzstādītajam aprīkojumam, paredzēt gaisa dzesēšanas sistēmu darbībai pie āra gaisa temperatūrām ne augstākām par mīnus 20 grādiem C.

Atbilde.

Atbildot uz Jūsu jautājumu, apstiprinam, ka šāds minimālais tehnisko palīgtelpu un personāla telpu apjoms tiks uzskatīts par atbilstošu.

4. Jautājums.

Lūdzam apstiprināt, ka pretendenti, izstrādājot tehnisko projektu, ir tiesīgi telpu platību noteikt atkarībā no sava piedāvātā risinājuma?

Atbilde.

Apstiprinam, ka Pretendenti, izstrādājot tehnisko projektu, ir tiesīgi telpu platību noteikt atbilstoši piedāvātajam risinājumam, ievērojot būvnormatīvu prasības.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Dadzis