



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

30.01.2017. Nr. 4

Skaidrojumi par atklāto konkursu „Pašvaldības autoceļa Va-1 “Dārzniecības ceļš” km 0.000-1.200 un Va – 8 “Liezdes ceļš” km 0.000 – 0.840 pārbūve Vārves pagastā Ventspils novadā, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” ietvaros”
Identifikācijas Nr. VND2017/2

Jautājums:

Konkursa nolikuma A.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pievienotā būvprojekta pašvaldības autoceļu Va-1 un Va-8 rasējumos ar marku CD un numuriem 30 līdz 50 norādītās minerālmateriālu maisījumu ar frakcijām 0/32, 0/45, 0/63ps stiprības klases S-III, kā arī Losandželosas koeficients ≤ 30 . Būvprojekta skaidrojošā apraksta 6.punktā arī norādīts, ka, lai sasniegtu VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2015.gada 11.maijā apstiprināto „Ceļu specifikācijas 2015” (turpmāk – Ceļu specifikācijas) 5.2-29 tabulā prasīto kopējo segas konstrukcijas deformācijas moduli $Ev2=150$ MPa, ceļa segas konstruktīvo virsējo kārtu būvniecībai nepieciešams lietot drupinātus magmatisko iežu un/vai nogulumiežu S-III stiprības klases nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficientu $LA_{30} \leq 30$.

Savukārt atbilstoši Ceļu specifikāciju 5.2-4.tabulā norādītajam minerālmateriālu stiprības klase tiek apzīmēta ar apzīmējumu “N”, nevis “S”. Tāpat minerālmateriālu stiprība tiek iedalīta četrās stiprības klasēs N-I, N-II, N-III, N-IV. No minētās tabulas arī izriet, ka katrai no iepriekš minētajām minerālmateriālu stiprības klasēm ir atšķirīgs Losandželosas koeficients, proti, stiprības klasei N-I – $LA_{30} \leq 30$, stiprības klasei N-II – $LA_{35} \leq 35$, stiprības klasei N-III – $LA_{40} \leq 40$ un stiprības klasei N-IV – $LA_{45} \leq 45$.

Tādējādi Konkursa nolikumam pievienotā būvprojekta rasējumos, kā arī skaidrojošajā aprakstā norādītās minerālmateriālu stiprības klases un Losandželosas koeficienti neatbilst Ceļu specifikācijās lietotajiem apzīmējumiem un rādītājiem.

Lai sagatavotu atbilstošu tehnisko piedāvājumu Konkursā, lūdzam Pasūtītāju precizēt Konkursa nolikuma A.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pievienotā būvprojekta pašvaldības autoceļu Va-1 un Va-8 rasējumos ar marku CD un numuriem 30 līdz 50 norādītās minerālmateriālu maisījumu ar frakcijām 0/32, 0/45, 0/63ps stiprības klases un attiecīgos Losandželosas koeficientus atbilstoši Ceļu specifikācijās norādītajam.

Atbilde.

Atbilstoši būvprojekta izstrādātāja sniegtiem skaidrojumiem, informējam, ka informācija par brauktuvju konstruktīvās kārtas stiprību ir atrodama būvprojekta skaidrojošā aprakstā.

Izraksts no būvprojekta skaidrojošā apraksta teksta:

Ventspils novada pašvaldības autoceļu Va-1 un Va-8 būvprojektā paredzēto posmu brauktuvju un nobrauktuvju segu nesaistīto minerālmateriālu pamata (šķembu) konstruktīvajās kārtās, ņemot vērā projektējamo brauktuvju nosacītu iedalījumu VI slodzes klasē un prognozējamo smagā transporta līdzekļu kustības noslodzi $AADT_j, smagie \leq 100$, būtu pieļaujams pielietot drupinātus N-IV stiprības klases nogulumiežu nesaistītos

minerālmateriālus ar Losandželas koeficientu $LA45 \leq 45$. Veiktie aprēķini parādījuši, ka, lai sasniegtu „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2-29 tabulā prasīto kopējo segas konstrukcijas deformācijas moduli $E_{v2}=150$ MPa, ceļa segas konstruktīvo virsējo kārtu būvniecībai nepieciešams lietot drupinātus magmatisko iežu un/vai nogulumiežu S-III stiprības klases nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželas koeficientu $LA30 \leq 30$, kuru granulometriskais sastāvs atbilst attiecīgu „Ceļu specifikāciju 2015” nodaļu izvirzītajām prasībām.

Jautājums:

Saskaņā ar 2017. gada 26. janvāra sarakstes Nr.3 Pasūtītāja atbildi 4.jautājumam: “Informējam, ka pretendentiem ir jāiesniedz auditēts Pretendenta un apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (2014., 2015. un 2016.), lai Iepirkuma komisija varētu izvērtēt pretendenta atbilstību Nolikuma 8.2.1. punkta prasībām”, lūdzam apstiprināt, ka saskaņā ar nolikuma 9.3.4. punktu Pretendentam jāiesniedz auditēts gada pārskats par 2014., 2015. un 2016. gadu (Pretendentiem, kuriem nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats par 2016. gadu, **ir tiesības iesniegt pretendenta apliecinātu operatīvo bilanci par 2016. gadu**).

Atbilde.

Apstiprinām, ka Pretendentiem, kuriem nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats par 2016. gadu, **ir tiesības iesniegt pretendenta apliecinātu operatīvo bilanci par 2016. gadu**.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M. Dadzis