










## PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes dotas m;
2. Par relatīvo  $\pm 0.000$  pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst 1. stāva grīdas atzīmei;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu aplomiem;
4. Ūdens vadi pie griestiem, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem;
5. Vietās, kur ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula;
6. Aukstajam ūdensvadam jāparedz pretkondensāta izolācija - porgumija 19 mm;
7. Iekšējam aukstajam ūdensvadam ar DN apzīmēts cauruļvada iekšējais diametrs;
8. Ar Ø apzīmēts cauruļvada ārējais diametrs.
9. Pirms katras saniti ar tehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdņi.
10. \* Cauruļvada augstuma atzīmes jāprecizē būvniecības laikā.
11. Ūdens iztukšošanu veikt caur laistīšanas krānu un izlaidi, cauruļvadiem veidot siļķupumu 0.002 uz izlaides punktu.

Apzīmējums	Nosaukums
	Izliete
	Pievienojums pie poda
	Duša Laistīšanas krāns tiepā
DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50	Aukstā ūdensvadu diametri
 Patīkelpa 26,12 m <sup>2</sup>	Telpas numurs Telpas nosaukums Telpas platība
	Aukstais ūdensvads
	Aizbīdņi aukstajam ūdensvadam
	Diametru pāreja
	Ugundrošības manžete

Pasūtītājs: <b>Ventspils novada pašvaldība</b> Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			Objekts: Zīdku pamatskolas internāta ēkas pirma stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve		<div><p>SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Traiņe Marupes novads, LV-2167</p></div>
	Paraksts	Datums	Adrese: "Skola", Zīdku pag., Ventspils novads, LV-3617		
UK sad. vad.	Ingars Timofejevs	24.02.2016	Lapas nosaukums:		Līguma Nr.: SL/2016/024 Arhīva Nr.: SL/2016/024-BM Mērogs: b.m.
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	24.02.2016	Aukšta ūdensvada aksionometriskas shēmas		